



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1750,7 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11825 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №76 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 240 посещаемость, 240 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см.

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели,

	также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других

		необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с	

вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	
--	--

Руководитель рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель ИГО ВОО
(Должность, Ф.И.О.)

Фарафонов ИК

[Подпись]
(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте

зам. зам. Нач-Мастер 1В
(Должность, Ф.И.О.)

зам. зам. по АХЧ

М - Фурманов Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С. _____



УТВЕРЖДАЮ

« 08 »

20 18.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ДС-76(Т) 05.02.2018

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1750,7 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 11825 кв.м

1.4 Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №76 г. Липецка

краткое наименование ДООУ №76 г. Липецка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Липецка

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность, Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование)

2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 240 вместимость 240 пропускная способность 240

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Железнодорожный вокзал" по направлению следования транспорта по улице Терешковой до поворота между домами 6 и 10/1 далее прямо до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 18 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О, Г), ВНД-И(С)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г, У), ВНД-И(К, С)
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С, Г)
13	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
14	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 34->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 22, 59->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 32, 16, 6, 5->увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 14, 6, 27, 34, 40->увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 21, 20, 7, 4, 27, 28->оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 37->предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Прочие помещения	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 25->увеличить дверной проем до 90 см.

9	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
10	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо установить указатели направления движения
11	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Подпрограмма 6. "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О), ДЧ-И(У), ДУ-И(К,С,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 05.02.2018
2. Акта обследования объекта: № акта ДС-76(Т) 05.02.2018 от 05.02.2018
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С.





АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ДС-76(Т) 05.02.2018

Липецк

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 20 » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады.
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1750,7 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка Да 11825 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №76 г. Липецка
краткое наименование ДООУ №76 г. Липецка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Железнодорожный вокзал" по направлению следования транспорта по улице Терешковой до поворота между домами 6 и 10/1 далее прямо до объекта
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 18 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____
- Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О, Г), ВНД-И(С)		IMG1599.JPG
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMG1596.JPG
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	34, 15, 14, 33, 22, 59, 18, 23	IMG1595.JPG, IMG1583.JPG
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В		

5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	32, 16, 6, 5, 10, 2, 19, 29, 9, 1, 22, 26, 23, 23а, 14, 6, 27, 34, 40, 36, 43, 24, 8, 7, 4, 12, 30, 31, 37	IMGP1586.JPG, IMGP1593.JPG, IMGP1585.JPG, IMGP1590.JPG, IMGP1589.JPG, IMGP1582.JPG
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	21, 20, 7, 4, 27, 28, 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	IMGP1580.JPG, IMGP1581.JPG, IMGP1587.JPG, IMGP1588.JPG
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMGP1584.JPG
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г, У), ВНД-И(К, С)	34, 15, 14, 33, 22, 59, 18, 23	IMGP1573.JPG, IMGP1574.JPG
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В		
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	32, 16, 6, 5, 10, 2, 19, 29, 9, 1, 22, 26, 23, 23а, 14, 6, 27, 34, 40, 36, 43, 24, 8, 7, 4, 12, 30, 31, 37	IMGP1559.JPG, IMGP1578.JPG, IMGP1562.JPG, IMGP1563.JPG, IMGP1561.JPG, IMGP1569.JPG, IMGP1555.JPG, IMGP1556.JPG
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	21, 20, 7, 4, 27, 28, 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	IMGP1564.JPG, IMGP1565.JPG, IMGP1571.JPG, IMGP1572.JPG
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С, Г)	37	IMGP1552.JPG, IMGP1553.JPG
13	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	25	IMGP1567.JPG
14	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 34->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 22, 59->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, увеличить горизонтальные зазоры поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 32, 16, 6, 5->увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 14, 6, 27, 34, 40->увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 21, 20, 7, 4, 27, 28->оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 37->предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Прочие помещения	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 25->увеличить дверной проем до 90 см.
9	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
10	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо установить указатели направления движения

11	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2.2 м., увеличить ширину тамбура до 1.8 м., снизить высоту порога до 1.4 см.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1.4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на _____ л.
2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Зона целевого назначения	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
6	Помещения культурно-массового обслуживания	на _____ л.
7	Прочие помещения	на _____ л.
8	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пояжные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Новик Фадраев К.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С.



Перечень мероприятий по приведению зданий

ДОУ №76 г. Липецка

в соответствии с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013
год

Дата актуальности 05.02.2018

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	-двери распашные (Р)					признак	Да	
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	85	
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220 см		
	-глубина	X				не менее 220 см	220	
	-ширина	X				не менее 220 см	220	
	-Навес	X	X	X		наличие	Да	
	-Нескользящее покрытие	X	X	X		наличие	Нет	установить нескользящее покрытие
	Тамбур	X				наличие	Да	
	-Габариты тамбура	X				не менее 220x180 см		
	-глубина	X				не менее 220 см	112	увеличить глубину тамбура до 2,2 м.
	-ширина	X				не менее 180 см	122	увеличить ширину тамбура до 1,8 м.
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 1,4 см.
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	-двери распашные (Р)					признак	Да	
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	87	

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
37	Зал музыкальный	X						
37	-Дверной проём	X						
37	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
37	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
37	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	82	
37	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				X	не менее 1 шт	0	предусмотреть не менее 5% кресел с смонтированными системами инд. звукового прослушивания
37	-Площадь зала на 1 место	X				1,8 кв м на 1 место	1,8	
37	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	X				наличие	Да	
37	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	X				не менее 1%	10	
37	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	130	

Этаж 2 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
25	Спортивный зал	X						
25	-Дверной проём	X	X					
25	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
25	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
25	-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см	78	увеличить дверной проем до 90 см.
25	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	100	
25	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	X				не менее 120 см	130	
25	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
25	-При движении кресла-коляски в одном направлении	X	X			не менее 150 см	160	
25	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	X	X			не менее 120 см	130	

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			

1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	x		x	x	наличие	Да	
	-Надписи	x		x	x	наличие	Да	
	-высота прописных букв			x		не менее 2 см	5	
	-освещенность			x		наличие	Да	
	-размещение на высоте	x		x	x	не более 160 см	160	
	-Указатели, пиктограммы, название стендов			x		наличие	Нет	установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы
	-высота символов			x		не менее 7,5 см		
	-освещенность			x		наличие		
	-размещение на высоте	x		x		не более 200 см		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	x	x	x	x	наличие	Нет	оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами
	Речевые информаторы и маяки			x		наличие	Нет	установить речевые информаторы
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			x		наличие		
	Световые текстовые таблы для вывода оперативной информации			x	x	наличие	Нет	оборудовать помещение световыми текстовыми таблами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			x		наличие	Нет	установить тактильные средства информации об услугах
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			x		наличие		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			x		наличие		
	-на кнопках управления лифта			x		наличие		
	-на поручнях лестниц			x		наличие		
	-размещение на высоте			x		130-140 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	x				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В)
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	x				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				x	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном)
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			x	x	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	
1	2	3				4	5	6	
34	Коридор/холл	к	о	с	г				
34	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	x	x	x		не менее 25 м			
34	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	x	x			не менее 1 ед. на этаж	1		
34	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	x	x	x		не менее 1 ед. на этаж	1		
34	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			x		не более 10 см.	10		
34	-Тактильная полоса			x		Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильных направляющих	
34	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
34	-Наличие разворотных площадок	x				наличие			
34	-Разворотная площадка								
34	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	x				не менее 120 см	130		
15, 14,33	Лестница	к	о	с	г				
15, 14,33	-Высота ступеней и ширина проступи		x	x					
15, 14,33	-высота подъема ступеней		x	x		не более 15 см.	15		
15, 14,33	-одинаковая геометрия всех ступеней		x	x		Соблюдается	Да		
15, 14,33	-ширина проступи		x	x		не менее 30 см.	30		
15, 14,33	-Контрастная окраска крайних ступеней			x		наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней	
15, 14,33	-Наличие внутренних пандусов	x	x	x		наличие	Нет	предусмотреть установку внутренних пандусов	
15, 14,33	-Пандус внутренний к лестнице								
15, 14,33	-Подъемник для инвалидов	x	x			наличие	Нет	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	
15, 14,33	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие			
15, 14,33	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие			
15, 14,33	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие			
15, 14,33	-Поручни с двух сторон		x	x		наличие	Да		
15, 14,33	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием		x	x		не менее 30 см	30		
15, 14,33	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием		x	x		не менее 30 см	30		
15, 14,33	-на высоте		x	x		85-95 см	85		
15, 14,33	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			x		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	
15, 14,33	-вверх (ширина)			x		60 см			
15, 14,33	-вниз (ширина)			x		60 см			
15, 14,33	-Эскалатор, траволатор		x			наличие	Не требуется		

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
22, 59	Коридор/холл	К	О	С	Г			
22, 59	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	Х	Х	Х		не менее 25 м		
22, 59	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	Х	Х			не менее 1 ед. на этаж	2	
22, 59	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	Х	Х	Х		не менее 1 ед. на этаж	2	
22, 59	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			Х		не более 10 см.	10	
22, 59	-Тактильная полоса			Х		Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильных направляющих
22, 59	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
22, 59	-Наличие разворотных площадок	Х				наличие		
22, 59	-Разворотная площадка							
22, 59	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	Х				не менее 120 см	130	
18, 23	Лестница	К	О	С	Г			
18, 23	-Высота ступеней и ширина проступи		Х	Х				
18, 23	-высота подъема ступеней		Х	Х		не более 15 см.	15	
18, 23	-одинаковая геометрия всех ступеней		Х	Х		Соблюдается	Да	
18, 23	-ширина проступи		Х	Х		не менее 30 см.	30	
18, 23	-Контрастная окраска крайних ступеней			Х		наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней
18, 23	-Наличие внутренних пандусов	Х	Х	Х		наличие	Нет	предусмотреть установку внутренних пандусов
18, 23	-Пандус внутренний к лестнице							
18, 23	-Подъемник для инвалидов	Х	Х			наличие	Нет	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
18, 23	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
18, 23	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
18, 23	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
18, 23	-Поручни с двух сторон		Х	Х		наличие	Да	
18, 23	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием		Х	Х		не менее 30 см	7	увеличить горизонтальные завершения поручня до 70 см.
18, 23	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием		Х	Х		не менее 30 см	7	увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см.
18, 23	-на высоте		Х	Х		85-95 см	85	
18, 23	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			Х		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
18, 23	-вверх (ширина)			Х		60 см		
18, 23	-вниз (ширина)			Х		60 см		
18, 23	-Эскалатор, траволатор		Х			наличие	Не требуется	

Этаж 2 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
32, 16, 6,5	Помещения раздевалок	К	О	С	Г			
32, 16, 6,5	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
32, 16, 6,5	-Дверной проём							
32, 16, 6,5	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
32, 16, 6,5	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0	
32, 16, 6,5	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	79	увеличить дверной проем до 90 см.
32, 16, 6,5	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150x150 см		
32, 16, 6,5	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
32, 16, 6,5	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
32, 16, 6,5	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	60	
10, 2,19,29	Игровые помещения	К	О	С	Г			
10, 2,19,29	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
10, 2,19,29	-Дверной проём							
10, 2,19,29	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	2	
10, 2,19,29	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0	
10, 2,19,29	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	78	увеличить дверной проем до 90 см.
10, 2,19,29	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150x150 см		
10, 2,19,29	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
10, 2,19,29	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
10, 2,19,29	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	70	
9, 1, 22, 26	Спальные помещения	К	О	С	Г			
9, 1, 22, 26	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
9, 1, 22, 26	-Дверной проём							
9, 1, 22, 26	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
9, 1, 22, 26	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	2	
9, 1, 22, 26	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	79	увеличить дверной проем до 90 см.
9, 1, 22, 26	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150x150 см		
9, 1, 22, 26	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
9, 1, 22, 26	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
9, 1, 22, 26	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	60	
23	Медицинский кабинет	К	О	С	Г			
23	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
23	-Дверной проём							
23	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
23	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0	

23	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	79	увеличить дверной проем до 90 см.
23	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
23	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
23	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
23	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	У			60-80 см	70	
23а	Кабинет психолога	К	О	С	Г			
23а	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
23а	-Дверной проём							
23а	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
23а	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0	
23а	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	77	увеличить дверной проем до 90 см.
23а	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
23а	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
23а	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
23а	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	70	

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
14, 6, 27, 34, 40	Игровые помещения	К	О	С	Г			
14, 6, 27, 34, 40	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
14, 6, 27, 34, 40	-Дверной проём							
14, 6, 27, 34, 40	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
14, 6, 27, 34, 40	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	2	
14, 6, 27, 34, 40	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	78	увеличить дверной проем до 90 см.
14, 6, 27, 34, 40	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
14, 6, 27, 34, 40	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
14, 6, 27, 34, 40	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
14, 6, 27, 34, 40	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	70	
36, 43, 24, 8, 7	Помещения раздевалок	К	О	С	Г			
36, 43, 24, 8, 7	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
36, 43, 24, 8, 7	-Дверной проём							
36, 43, 24, 8, 7	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	2	
36, 43, 24, 8, 7	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	2	
36, 43, 24, 8, 7	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	78	увеличить дверной проем до 90 см.
36, 43, 24, 8, 7	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
36, 43, 24, 8, 7	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
36, 43, 24, 8, 7	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
36, 43, 24, 8, 7	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	60	
4, 12, 30, 31, 37	Спальные помещения	К	О	С	Г			
4, 12, 30, 31, 37	-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
4, 12, 30, 31, 37	-Дверной проём							
4, 12, 30, 31, 37	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	1,5	
4, 12, 30, 31, 37	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	2	
4, 12, 30, 31, 37	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	77	увеличить дверной проем до 90 см.
4, 12, 30, 31, 37	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
4, 12, 30, 31, 37	-глубина	Х				не менее 150 см	150	
4, 12, 30, 31, 37	-ширина	Х				не менее 150 см	150	
4, 12, 30, 31, 37	-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	60	

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Вход на территорию	К	О	С	Г			
	-Знак доступности учреждения	Х	Х	Х	Х	наличие	Да	
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	Х	Х	Х	Х			
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			Х		наличие	Нет	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями
	-места отдыха: через 200 м		Х			наличие	Да	
	-указатели направления движения	Х	Х		Х	наличие	Нет	установить указатели направления движения
	-ширина полосы движения	Х	Х			не менее 180 см	200	
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	Х	Х	Х		не менее 90 см	110	

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
21, 20, 7, 4, 27, 28	Санузел отдельный	К	О	С	Г			

21, 20, 7, 4, 27, 28	-Дверной проём								
21, 20, 7, 4, 27, 28	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см	0		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см	3		снизить высоту порога до 1,4 см.
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см	66		увеличить дверной проем до 90 см.
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Знак доступности помещения	х	х	х		наличие	Да		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	х	х			не менее 1 ед.	0		оборудовать кабину для инвалидов
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Кабины	х	х						
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Габариты	х				не менее 180х165 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-минимальная глубина	х				не менее 180 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-минимальная ширина	х				не менее 165 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	х				не менее 80х120 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-глубина	х				не менее 120 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-ширина	х				не менее 80 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		х			наличие			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-опорные поручни	х	х			наличие			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			х		30 см			
21, 20, 7, 4, 27, 28	-Раковина	х	х			наличие	Да		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-высота раковины	х	х			75-85 см	75		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	х				не менее 130 см	130		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	х				не менее 85 см	90		
21, 20, 7, 4, 27, 28	-опорный поручень	х				наличие	Нет		установить опорные поручни

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	
1	2	3				4	5	6	
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	Санузел отдельный	к	о	с	г				
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Дверной проём								
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см	0		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см	0		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см	75	увеличить дверной проем до 90 см.	
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Знак доступности помещения	х	х	х		наличие	Да		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	х	х			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для инвалидов	
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Кабины	х	х						
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Габариты	х				не менее 180х165 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-минимальная глубина	х				не менее 180 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-минимальная ширина	х				не менее 165 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	х				не менее 80х120 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-глубина	х				не менее 120 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-ширина	х				не менее 80 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		х			наличие			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-опорные поручни	х	х			наличие			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			х		30 см			
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-Раковина	х	х			наличие	Да		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-высота раковины	х	х			75-85 см	75		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	х				не менее 130 см	130		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	х				не менее 85 см	90		
11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	-опорный поручень	х				наличие	Нет	установить опорные поручни	

Этаж 2 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	
1	2	3				4	5	6	
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	х	х	х	х		Да		

	Конструкции эвакуационных путей - неопожароопасные	х	х	х	х		Да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет	
	[-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации							
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее							
	[-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Нет	
	[-Помещения, в которых не более 15 человек							
	[-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет	
	[-Помещения, в которых более 15 человек							
	[-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	[-Переходная лоджия или балкон							
	[-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет	
	[-Коридор или пандус для эвакуации							

Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	х	х	х	х		Да	
	Конструкции эвакуационных путей - неопожароопасные	х	х	х	х		Да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун						Нет	
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет	
	[-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации							
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее							
	[-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Нет	
	[-Помещения, в которых не более 15 человек							
	[-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет	
	[-Помещения, в которых более 15 человек							
	[-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	[-Переходная лоджия или балкон							
	[-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет	
	[-Коридор или пандус для эвакуации							

2	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	14, 6, 27, 34, 40, 36, 43, 24, 8, 7, 4, 12, 30, 31, 37	IMGP158 6.JPG, IMGP159 3.JPG, IMGP158 5.JPG, IMGP159 0.JPG, IMGP158 9.JPG, IMGP158 2.JPG	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Игровые помещения		К, О		
					Ширина проема двери в свету	78	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Помещения раздевалок		К, О		
					Ширина проема двери в свету	78	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Спальные помещения		К, О		
					Ширина проема двери в свету	77	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вкл работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	32, 16, 6, 5, 10, 2, 19, 29, 9, 1, 22, 26, 23, 23а, 14, 6, 27, 34, 40, 36, 43, 24, 8, 7, 4, 12, 30, 31, 37,	IMGP1586.JPG, IMGP1593.JPG, IMGP1585.JPG, IMGP1590.JPG, IMGP1589.JPG, IMGP1582.JPG	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 32, 16, 6, 5- >увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 14, 6, 27, 34, 40->увеличить дверной проем до 90 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДС-76(Т)_05.02.2018
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения

ДОУ №76 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание	Виды работ
1	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	21, 20, 7, 4, 27, 28	IMGP158 0.JPG, IMGP158 1.JPG, IMGP158 7.JPG, IMGP158 8.JPG	Санузел отдельный	К, О, С			
					Санузел отдельный	К, О, С			
					высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	66	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный

2	Санузлы (кабины открытые, раковина)	сеть	11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38	IMGP1580.JPG, IMGP1581.JPG, IMGP1587.JPG, IMGP1588.JPG	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел отдельный		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	75	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	21, 20, 7, 4, 27, 28, 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38,	IMGP1580.JPG, IMGP1581.JPG, IMGP1587.JPG, IMGP1588.JPG	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 21, 20, 7, 4, 27, 28->оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 11, 3, 28, 29, 32, 33, 39, 38->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДС-76(Т) 05.02.2018
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6 Помещения культурно-массового обслуживания

ДОУ №76 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Помещения культурно-массового обслуживания	есть	37	IMGP1552.JPG, IMGP1553.JPG	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О, Г		
					Зал музыкальный	К, О, Г		
					Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	0	Г	предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
								Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Помещения культурно-массового обслуживания	ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С, Г)	37	IMGP1552.JPG, IMGP1553.JPG	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 37->предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДС-76(Т)_05.02.2018
от «__»__20__г.

I Результаты обследования:

7 Прочие помещения

ДОУ №76 г.Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Прочие помещения	есть	25	IMG1567.JPG	Прочие помещения		К, О		
					Спортивный зал		К, О		
					Ширина проема двери в свст	78	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	25	IMG1567.JPG	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 25->увеличить дверной проем до 90 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДС-76(Т)_05.02.2018
от «__»__20__г.

I Результаты обследования:

8 Средства информации и телекоммуникации

ДОУ №76 г.Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6а
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и телекоммуникации	есть		IMG1584.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуги				
					Указатели, пиктограммы, названия средств	Нет	С	установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы	Ремонт текущий
					Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами	Ремонт капитальный
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	установить речевые информаторы	Ремонт капитальный
					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	Ремонт капитальный

				Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации об услугах	Ремонт текущий
				Телефоны и таксофоны				
				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В)	Ремонт капитальный
				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Ремонт капитальный
				Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном)	Ремонт капитальный
				Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMG1584.JPG	Акта обследования ОСИ Этаж I: Средства информации и телекоммуникации->установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: